

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 10»	1037816028854
--	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	85.31
---	-------

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	13
----------------------------	--	----

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения	2 09 03
--------------------------------------	----------------------	---------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта		
---	--	--

Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812) 524-51-44	Факс (812) 524-51-44
---	----------------------	----------------------

Е-mail объекта	ddom19@yandex.ru	
-----------------------	------------------	--

Юридический адрес объекта	188689	
----------------------------------	--------	--

Фактический адрес объекта	188689	
----------------------------------	--------	--

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 10»	
--	--	--

Бюджетные учреждения

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
---	--

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	
--	---	--

Бюджетные учреждения

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	190000	Санкт-Петербург пер Антоненко д. 6
--	--------	------------------------------------

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Ржаненков Александр Николаевич	
---	--------------------------------	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576-24-61	Факс
---	----------------------	------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	ksp@gov.spb.ru	
--	----------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подходы к объекту, пути движения								
1.1	Пути пешеходного движения								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пешеходных путей "К"	м	1,90	1.2 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.	Входной узел								
2.1	Наружные лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,33	0.28 - 0.35 - 0.4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,15	0 - 0.15 0.12 - 0.15	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	2,23	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,87	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

				Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,00	0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.2	Пандусы: стационарные							
		0	1	1	(см. прим. п.5)			
				Уклон пандуса "К"	%		0 - 10 0 - 5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Ширина между поручнями "К"	м		1 - 0.9 - 1	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) "К"	м		0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) "К"	м		0.7 - 0.7 0.7 - 0.7	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной "К"	м		1.5 - 1 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной "К"	м		1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

								(прочие СП, ГОСТ)
						нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						м	0.3 - 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)							
		1	0	1	(см. прим. п.5)			
						м	1,00	1 - 1 - СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						м	0,33	0 - 10 0 - 10 СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.6	Входные площадки							
		1	0	1	(см. прим. п.5)			
						да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						м	0,00	0 - 0.04 0 - 0.025 СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						да	Наличие/Соответствие 1.4 - 1.85 1.4 - 1.85	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
						да	Наличие/Соответствие 2 - 2 2 - 2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

									(прочие СП, ГОСТ)
2.7	Входные тамбуры								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина тамбуране менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина в свету "К"	м	0,80	0.9 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота каждого элемента порога "С", "К"	м	0,04	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пути движения "К"	м	0,93	1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина "К"	м	0,80	0.9 - 0.9 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота порогов или перепад высот "С", "К"	м	0,04	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.3	Внутренние лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,30	0.3 - 0.28 - 0.35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

				Высота ступеней "С", "О"	м	0,15	0 - 0.15 0.13 - 0.17	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,95	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,00	0.3 - 0.3 0.27 - 0.33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О"	м	1,20	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О"	м	1,20	1.05 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
3.7	Подъемники мобильные								
		0	1	1	(см. прим. п.5)				
					Наличие "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях								
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений								
	актовый зал	1	0	1	(см. прим. п.5)				

			Пандус для подъема на сцену: ширина "К"	м	0,00	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Пандус для подъема на сцену: уклон "К"	%	0,00	8 - 8	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте "К"	м	0,00	0.7 - 0.9	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек "Г"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука "Г"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства "Г"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Площадка для размещения переводчика жестового языка "Г"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Дублирование звуковой информации текстовой информацией "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1	Доступная кабина в общей уборной			
	1	0	1	(см. прим. п.5)

			Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной "К"	м	0,30	1.2 - 0.75 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина кабины "К"	м	1,55	1.65 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Глубина кабины "К"	м	1,50	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина двери кабины "К"	м	0,90	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Опорные поручни "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Обозначение символом доступности на двери общей уборной "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5.3	Кабины душевых закрытые						
		1	0	1	(см. прим. п.5)		
			Кабина с открыванием двери наружу "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Вход в кабину непосредственно из гардеробной "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована ручным душем "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована настенными поручнями "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована настенными поручнями краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Размеры кабины в плане: ширина "К"	м	1,45	1.8 - 1.8 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Размеры кабины в плане: глубина "К"	м	1,20	1.8 - 1.8 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте "У", "Г", "С", "О", "К"	м	0,00	1.35 - 1.35 1.35 - 1.35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) "К"	м	0,00	2.4 - 2.4 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей "К"	м	0,00	1.8 - 1.8 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
			Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
6.	Автостоянки								
6.1	Автостоянка								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Места для транспорта инвалидов "О", "К"	шт.	1,00	1 - 1 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание "О", "К"	м	11,00	0 - 100 0 - 100	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина зоны для парковки "К"	м	3,60	3.5 - 3.6 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Длина зоны для парковки "К"	м	6,00	6 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)